



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๑)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ สองพี่น้อง ๑ รหัส SPN02YB-01 เพื่อให้ กบข.(ก๓) ติดตั้ง Distance Relay

ดังนั้น ขอให้ กบบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟภ.๑) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย - บางเลน - ไทรฉลุย - ไทรหลวง - สองพี่น้อง ๑ - ไทรเขียว - ลาดบัวหลวง - ไทรน้อย) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กบบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		28/10/64
ทผ./ชผ.		28 ต.ค 64