



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปป.(คฟ.)-	/๒๕๖๔	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายณัฐรัฐสิทธิ์ สอนอิม		ตำแหน่ง	อก.ปป.(น๓)
ชื่อผู้ส่ง			ตำแหน่ง	
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. กฟผ. มีแผนงานดับไฟหม้อแปลง KT2A&KT3A สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงาน De-energize ๑๑๕ kV Main Bus เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Main Bus กับ Bus to C-Bank ๑๑๕ kV พร้อมนำ C-Bank ๑๑๕ kV เข้าใช้งาน

ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(น๓) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร DBA๐๕ บางส่วน, DBA๐๖ บางส่วน ของสถานีฯ เดิมบางนางบวช โหลดรวมประมาณ ๓ MW ไปรับไฟจากวงจร HKA๐๖ สถานีฯ หันคา (กฟผ.๓) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส DBA05S-33 บริเวณพีเก็ดเข้า ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐