



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- 1094 /2567  
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ นครปฐม 1 - Load Break Switch 115 เควี รหัส NPU04YS-09 บริเวณตรงข้ามปศุสัตว์ - Air Break Switch 115 เควี รหัส NCB03YS-04 บริเวณศูนย์ฮอนด้า เพื่อให้ กฟส.นครปฐม ปักเสาเข็มไลน์แก้ไขจุดรถยนต์ชนเสาหัก บริเวณตรงข้ามวัดกัลยาณี

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (บ้านโป่ง 2-นครปฐม 2-นครปฐม 1-นครปฐม 3-บ้านโป่ง 3-บ้านโป่ง 2) โดยปลดเบรกเกอร์ช่วงเข้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

23/07/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)