



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 476 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) - Load Break Switch 115 kV รหัส SMB01YS-01 บริเวณบริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด - Air Break Switch 115 kV รหัส SMB01YS-03 บริเวณบริษัท ลัคกี้ จำกัด เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทำการรื้อถอนและติดตั้ง Sheet Plie ของงาน Pipe Jacking สำหรับงานก่อสร้างสถานีฯ ท่าทราย 1 โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ท่าทราย 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สมุทรสาคร 5 เป็นการชั่วคราว

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 31/03/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 476 /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สค.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 31/03/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑิตไชย	31 มี.ค. 68
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	31 มี.ค. 68