



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 21747 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	23 พฤศจิกายน 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT2A [ 230/115 kV 200 MVA ]

งานที่ทำ Routine Electrical Test & Correct Hot Clamp

หมายเหตุ - Keep Load ที่ SN4, SN2, SM ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พฤษภาคม ที่ 02 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 03 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น

