



บันทึก

ที่ หจล-ส. 30937 /2566
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 28 มิถุนายน 2566

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2

อุปกรณ์ - BP2-KT4A [115 / 22 kV 40 MVA] (BP2 2222, 2227)

งานที่ทำ - แก้ไข Hot Clamp และ แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ที่ 22 kV Metering KT4A

หมายเหตุ - งานร่วมกับ PEA ตามบันทึกเลขที่ ศสพ.(ปฟ.) 997/2566

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 02	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 02	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.