



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 29948 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456


กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A (SN3-2222, 2227)
งานที่ทำ	2 Year Inspection, Correct Hot Clamp & เติมน้ำมัน KW1A
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 07 เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	จันทร์ ที่ 07 เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2566	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
.....  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31445 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A


งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ **Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน จันทร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
.....  
(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 30411 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.	
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456	

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT2A


งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ **Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 04 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
.....  
(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31457 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT3A


งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ **Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 09 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
.....  
(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31459 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT4A

งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ **Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 20 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2566	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	เสาร์ ที่ 23 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2566	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31460 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT1A [ 230/115 kV 200 MVA ]


งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ - Keep Load ที่ SN4, SN2, SM ไม่เกิน 480 MW  
(SN4 < 350 MW, SN2 < 100 MW, SM < 30 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
.....  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31460 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT2A [ 230/115 kV 200 MVA ]


งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ - Keep Load ที่ SN4, SN2, SM ไม่เกิน 480 MW  
(SN4 < 350 MW, SN2 < 100 MW, SM < 30 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 02 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 05 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
.....  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31460 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT3A [ 230/115 kV 200 MVA ]


งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ - Keep Load ที่ SN4, SN2, SM ไม่เกิน 480 MW  
(SN4 < 350 MW, SN2 < 100 MW, SM < 30 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 07 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
.....  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.