



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31656 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	16 สิงหาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่ง 115 kV สมุทรสาคร 4 - กฟผ. วงจร 2
อุปกรณ์	De-energize 115 kV Line SN4 to PEA No.2 (SN4 70522, SN4 70532, SN4 70537)
งานที่ทำ	แก้ไขสาย Control Cable แตก
หมายเหตุ	-ขอคุมโหลดที่ SN4 ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 23 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 23 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.