



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34574/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT6A [230 / 115 kv 300 MVA]

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC, Electrical test after Major Inspection OLTC
& Self protection inspection

หมายเหตุ - Keep Load ที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 240 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.