



บันทึก

ที่	หจล-ส. 34788 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	18 มกราคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT4A [230/115 kV 200 MVA]

งานที่ทำ Major Inspection OLTC and Test after O/H, Routine Test (6Y)

หมายเหตุ **Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**
(SN4 < 350 MW, SN2 < 100 MW, SM < 30 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.