



บันทึก

ที่	หจล-ส. 34064 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	1 มีนาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT3A [230/115 kV 200 MVA]


งานที่ทำ Correct Oil Leak

หมายเหตุ - Keep Load ที่ SN4, SN2, SM ไม่เกิน 485 MW
(SN4 < 350 MW, SN2 < 100 MW, SM < 35 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 04	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	13.00 น.
	ถึงวัน	จันทร์	ที่ 04	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

