



บันทึก

ที่	หจล-ส. 36616 /2567	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 มีนาคม 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT1A [230/115 kV 200 MVA]

งานที่ทำ Routine Test SN4-KT1A, Correct Hot Clamp, Lubricate DS.

หมายเหตุ - Keep Load ที่ SN4, SN2, SM ไม่เกิน 480 MW
(SN4 < 350 MW, SN2 < 100 MW, SM < 30 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.