



บันทึก

ที่	หจล-ส. 36962/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	20 พฤษภาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน
อุปกรณ์	- KS-KT1A [115 / 22 kV 50 MVA] (KS 2212, 2217)
งานที่ทำ	- แก้ไข Alarm : KT1A TX PRESSURE RELIEF DEVICE, KT1A MAJOR TROUBLE, ล้างทำความสะอาดมูลนก, ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บน Metering รวมถึงหม้อแปลง และ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกโดยใช้ลมน
หมายเหตุ	- ขอเลื่อนการทำงานจาก ฉบับเดิม วันที่ 26 พ.ค. 67 เป็นวันที่ 16 มิ.ย. 67 และเพิ่มเนื้องานบางส่วน
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.