



บันทึก

ที่	หจล-ส. 38095/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	14 มิถุนายน 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี									
อุปกรณ์	- NCS-KT6A [230 / 115 kV 300 MVA]									
งานที่ทำ	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check									
หมายเหตุ	- ควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 300 MW (โหลดปัจจุบัน 280 MW)									
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่	01	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	07.00	น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	07	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	18.00	น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.