



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 40003 /2567	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กันยายน 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สายส่ง 230 kV Line สามพราน 1 - สมุทรสาคร 4  
อุปกรณ์ ปลด 230 kV Line SA1-SN4

งานที่ทำ 5 Year Inspection SA1-8092, แก้ไขน็อตยึดสปริง SN4-80314G ขาด, Lubricate DS

หมายเหตุ -Keep Load ที่ สฟ.~~SN3~~ ไม่เกิน 400 MW  
**SN4 \* พิธีกร**

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน พุธที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.