



บันทึก

ที่	หจล-ส. 35960 /2567	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	20 กันยายน 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT2A

งานที่ทำ แก้ไขท่อระบายอากาศบริเวณ Rupture

หมายเหตุ **Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่ 15	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ	ที่ 16	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	หจล-ส. 30884 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	20 กันยายน 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 22127)

งานที่ทำ ทดสอบหม้อแปลง SA2-KT1A หลัง supply fault
เปลี่ยน SA2-VW1A 3 เฟสเนื่องจากมีน้ำมันรั่วซึม, เปลี่ยนเกจและประเก็น Hot Oil

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น **พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน**
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	หจล-ส. 35960 /2567	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอดับไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	20 กันยายน 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT3A

งานที่ทำ ตรวจสอบและแก้ไข SA1-KT3A น้ำมันรั่ว, 5 Year Inspection SA1-70072

หมายเหตุ **Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 18 เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 18 เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.