



บันทึก

ที่	หจล-ส. 39834/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	23 กันยายน 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT5A [230 / 115 kV 300 MVA]

งานที่ทำ Routine test (6Y) and Yearly inspection

หมายเหตุ - ควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 300 MW (โหลดปัจจุบัน 270 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 21	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 22	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.