



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 41696/2568	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	19 ธันวาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT7A [ 230 / 115 kV 300 MVA ]
งานที่ทำ	ติดตั้งท่อ อุปกรณ์ตรวจจับและระงับอัคคีภัย และทดสอบแรงดันน้ำ รอบหม้อแปลง KT7A
หมายเหตุ	- ควบคุมโหลดที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 320 MW (ข้อมูลโหลดปี 2567 : 270 MW)
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อังคาร ที่ 04 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.