



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 42610/2568	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2568	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT3A [ 115 / 22 kV 50 MVA ] (NCS 2222, 2227)
งานที่ทำ	- Major Inspection OLTC, Tx self protection inspection และ Electrical Test ภายหลัง Major Inspection
หมายเหตุ	- <b>งานร่วมกับ PEA ตามบันทึก ศปพ.(ปฟ.) 82/2568</b>

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2568	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2568	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น **พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน**  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.