



บันทึก

ที่ หจล-ส. 44759/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115, 22 kV

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2

อุปกรณ์

- 115 kV BP2 Main Bus No.1 & BP2 70012 (Bus Coupling)

- 115 kV Line to PEA No.2 (BP2 70412, 70417)

- BP2 KT6A [115 / 22 kV 40 MVA] (BP2 2212, 2217)

งานที่ทำ

- ทดสอบ Function Bus Diff. Relay (87B), Lockout Bus Diff. Relay (86B)

ของ 115 kV BP2 Main Bus No.1 และค้นหาสาเหตุจากเหตุการณ์ไฟดับเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 68

- แก้ไขจุดต่อร้อน DS. BP2-70413 (Comment 2 ควรดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 1 เดือน)

หมายเหตุ

- ใช้ BP2-KT1A Solid จ่าย 115 kV BP2-KS No.1 (สฟ.KS)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีรภัทร วัฒนานุกุลกิจ)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.