



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คพ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น๓)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. กปบ.(ก๓) มีแผนงานดับไฟ  
วงจร DBA๐๑, DBA๐๕ และ DBA๐๖ สถานีฯ เดิมบางนางบวช บางส่วน เพื่อให้ กกฟ.๒ ก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕  
เควี บริเวณสามแยกนางบวช

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กปบ.(น๓) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ หันคา (กพน.๓) รองรับ  
การถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช วงจร DBA๐๕ บางส่วน, DBA๐๖ บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร  
HKA๐๖ สถานีฯ หันคา โหลดรวมประมาณ ๓ MW ผ่าน Load Break Switch SF๖ รหัส DBA๐๕S-๓๓  
บริเวณที่เกิดเข้า ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคพ.กปบ.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๒๕ พ.ย. ๖๕