



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบบ.(ก3)

ถึง กฟส.กจ., กฟส.ทยค.

เลขที่ ก.3 กบบ.(คฟ) **643** /2568

วันที่

เรื่อง แจ้ง VSPP หยุดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และดับไฟผู้ใช้ไฟ 115 เครื

เรียน ผจก.กฟส.กจ., ผจก.กฟส.ทยค.

ด้วยในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เครื ตั้งแต่สถานีฯ กาญจนบุรี 2 - สถานีฯ กาญจนบุรี 3 เพื่อให้ กบบ.(ก3) ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เครื เพื่อรองรับงานก่อสร้าง Tower ข้ามแม่น้ำรองรับการขยายสะพานคุณหญิงจินดา ของกรมทางหลวง โดยมี VSPP และ ผู้ใช้ไฟ 115 เครื ที่ได้รับผลกระทบดังนี้

ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	VSPP/ผู้ใช้ไฟ 115 เครื	การไฟฟ้าที่รับผิดชอบ
1	ไทรโยค	SYA02	บจก. คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี (VSPP)	กฟส.ไทรโยค
		SYA06		
		SYA09		
2	กาญจนบุรี 3	KCC01YB	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ใช้ไฟ 115 เครื)	กฟส.ไทรโยค
		KCC08	บจก. กาญจนบุรีไบโอ-เอ็นเนอร์ยี (โครงการ2) (VSPP)	กฟส.เมืองกาญจนบุรี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กบบ.(ก3) จึงขอให้ กฟส.เมืองกาญจนบุรี และ กฟส.ไทรโยค ประสานงานแจ้งผู้ใช้ไฟ 115 เครื บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยขอปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. และแจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบ ทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ผคฟ.กบบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชม.		2 พ.ค. 68
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	2 พ.ค. 68