



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปพ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side หม้อแปลง  
สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) เพื่อให้ กบข.(ก3) ปรับปรุงหัวเสาแก้ไขสาย Overhead และแก้ไขระยะความปลอดภัย  
บริเวณภายใน สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (ชั่วคราว) ของ กฟผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า	
1	วันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. 2567 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.	สพ.สมุทรสาคร 1	ปลด SN1 22112	เบรกเกอร์	หม้อแปลง KT1A
			ปลด SN1 2217	สวิตช์ใบมีด	
			ปลด SN1 22122	เบรกเกอร์	หม้อแปลง KT2A
			ปลด SN1 2227	สวิตช์ใบมีด	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 4 ม.ค.67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทพ./ชต.		4 ม.ค. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวิน	4 ม.ค. 67