



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ทบ.(น3)
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟวงจร DAA08 สถานีฯ ด้านซ้าย เพื่อให้ กฟส.ด้านซ้าย แก้ไขจุดร้อนกรณีเร่งด่วน Disconnecting Switch CT/VT แบ่งแดน รหัส DAA08S-18

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(น3) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี วงจร DAA08 บางส่วน ของสถานีฯ สถานีฯ ด้านซ้าย โหลดรวมประมาณ 2 MW ไปรับไฟจากวงจร BQA05 สถานีฯ บ้านไร่ (กฟน.3) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส BQA05S-07 บริเวณบริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567
เรียน อก.ทบ.(ก3), ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง VSPP บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2) วงจร DAA08 งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)