



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายรินทร์ เข้มทอง
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี สถานีฯ บ่อพลอย 1 เพื่อทดสอบแผนการย้ายโหลดสถานีฯ บ่อพลอย 1 และ สถานีฯ บ่อพลอย 2 (ชั่วคราว) รองรับการรื้อถอน Voltage Transformer 115 เควี สถานีฯ บ่อพลอย 1

ดังนั้น จึงขอให้ กฟส.บ่อพลอย แจ้ง VSPP บริษัท แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (วงจร BOPO8) สถานีฯ บ่อพลอย 1 งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไปและให้

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 3/04/67
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ที่ ก3 กทบ.(คฟ) /2567

เรียน ผจก.กฟส.บพล., กฟส.ลข., กฟส.หปร.,

กฟส.หจ.

- เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้ใช้ไฟระบบ 22 เควี

ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้ไฟ

ได้รับผลกระทบ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 3/04/67
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		3 เม.ย. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	3 เม.ย. 67