




โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๑)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ บางเลน (BEA04YB-01) - VSPP ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรฉลุย (2SCL01YB-01) เพื่อให้ กบข.(ก๓) แก้ไขจุดร้อนสวิตช์ใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส BEA04YS-02
ดังนั้น ขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย(กฟก.๑) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย - บางเลน - ไทรฉลุย - ไทรหลวง - สองพี่น้อง ๑ - ไทรเขียว - ลาดบัวหลวง - ไทรน้อย) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๘ มิ.ย. ๖๔
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐