



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควีช่วงสถานีฯ บางปلام้า ถึง สถานีฯ ลาดบัวหลวง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีฯ บางปلام้า

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐมจะขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL01YB-01 พร้อมขอปลดไบมิต 115 เควี รหัส LBL01YS-01, LBL01YS-02 ที่สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดแจ้ง VSPP บริษัท สาลีไบโอแมส จำกัด (วงจร BAM04) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)