



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ นครปฐม 2 ทั้งหมด เพื่อให้ กสพ.(ก3) แก้ไขระบบ SCPS

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (บ้านโป่ง 2-นครปฐม 2-นครปฐม 1-นครปฐม 3-บ้านโป่ง 3-บ้านโป่ง 2) โดยปลดเบรกเกอร์ช่วงเข้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และเตรียม ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ นครปฐม 2 วงจร NPU07 ไปรับไฟจากวงจร BPB12 สถานีฯ บ้านโป่ง (กฟต.1) โหลดรวมประมาณ 3.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส BPB12S-08 บริเวณบ้านหุบรั้งค์ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/08/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), กฟส.นฐ.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/08/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)