



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผคฟ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 571 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 22 เควี สถานีฯ สามพราน 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT2A สถานีฯ สามพราน 2 (กฟผ.) รหัส SA2 2222 พร้อมใบมีดออกไลน์ รหัส SA2 2227 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ 22 เควี ด้าน BUS 2 สถานีฯ สามพราน 2

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT2A สถานีฯ สามพราน 2 (กฟผ.) รหัส รหัส SA2 2222 พร้อมใบมีดออกไลน์รหัส SA2 2227 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/04/68

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.กทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	รัชชวิ	18 เม.ย. 68
วศก.	ศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์	17 เม.ย. 68