



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ตำแหน่ง อก.สพ.

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

ตำแหน่ง รก.ปป.(ก๓)

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ เบรกเกอร์รหัส BPB05YB-01 ถึง Load Break Switch รหัส BPB5YS-04 บริเวณแยกไฟแดงเบ็กไพร เพื่อให้ กฟอ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการจ่ายไฟสถานีฯ บ้านโป่ง ๓

กปป.(ก๓) จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และแจ้งให้ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท เบ็กไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟผ. ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27/12/65

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕

เรียน อก.ปป.(๓๑), ผจก.กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก., กฟส.ทมง.,

กฟย.นปม., กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กปป.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM๐๑ ไปรับไฟจากวงจร PTS๐๑ สถานีฯ โพนาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTS07S-08 บริเวณมาบแค, วงจร NOM๐๒ บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร PTR๐๒ สถานีฯ โพนาราม โหลดรวมประมาณ ๑.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-46 บริเวณหนองไก่อ้น และวงจร NOM๐๔ บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร PTS๐๔ สถานีฯ โพนาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๓.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-24 บริเวณบ้านชำระ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

- กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก., กฟส.ทมง., กฟย.นปม., กฟย.ตสร. จัดชุดปฏิบัติงานย้ายโหลดพร้อมกับศูนย์ฯ นครปฐม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟระบบ ๒๒ เควี ที่รับไฟจากสถานีฯ หนองปลาหมอ โดยเฉพาะวงจร NOM๐๒ และวงจร NOM๐๓ ทราบแผนงานดับไฟและผลกระทบจากปัญหาแรงดันตกซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการย้ายโหลดสถานีฯ หนองปลาหมอ ไปรับไฟจากวงจรสถานีฯ ข้างเคียงเป็นการชั่วคราวดังกล่าว และขอให้ กฟย.ตลาดสำโรง แจ้ง VSPP บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด วงจร TMV๐๑ ควบคุมการขนานไฟไม่เกิน ๔ MW ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27/12/65

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๒๗/๑๒/๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธ์	๒๖ ธ.ค. ๖๕