



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 740 /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 5 และแจ้ง VSPP หยุดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. กปบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟระบบ 22 เควี ด้านบัส 2 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีฯ ตามวาระ

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมพร้อมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1) เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดวงจร SME09 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 ไปรับไฟจากวงจร DNA08 สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1) โหลดรวมประมาณ 6.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DNA05S-09 บริเวณหน้าอู่จิว พร้อมทั้งขอให้ประสานงานแจ้ง VSPP บริษัท เอทีซี เอนไวโร จำกัด (วงจร SME07 สถานีฯ สมุทรสาคร 5) ทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ตามวันและเวลาดังกล่าว (สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 23/05/68

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 740 /2568

เรียน อก.ปบ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สค.2 (บพว.),

ผจก.กฟส.กล.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.สค.2 (บพว.) แจ้ง VSPP อิเลคตริก้า เอเชีย

เพาเวอร์ จำกัด (วงจร SME10 สถานีฯ สมุทรสาคร 5)

ทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยงดการขนานเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ตามวันและ

เวลาดังกล่าว (สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 23/05/68

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	โงธิวั	22 พ.ค. 68
วศก.	ศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์	21 พ.ค. 68