



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- 1017 /2567
ชื่อผู้รับ ผจก.กฟส.กจ.,กฟส.ทท.,กฟส.สขบ.
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. กฟผ. มีแผนงานดับไฟหม้อแปลง 230/115 เควี สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.) รหัส VRK KT1A และ VRK KT4A และดับไฟหม้อแปลง 115/22 เควี สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.) รหัส VRK KT2A และ VRK KT3A เพื่อแยก Bay หม้อแปลง 230/115 เควี และชิงสายตัวนำด้านหม้อแปลง KT1A ใหม่

ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการดับไฟระบบ 115 เควี และระบบ 22 เควี สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.) ทั้งหมด โดยจะทำการดับไฟระบบ 22 เควี ที่รับไฟจากหม้อแปลง VRK KT2A, VRK KT3A สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.) วงจร VLA01, VLA02, VLA03, VLA04 และ VLA05 เพื่อรองรับงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.(ก3) จึงขอให้ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และประกาศดับไฟสำหรับพื้นที่ ที่ไม่สามารถย้ายโหลดได้ (บริเวณอำเภอทองผาภูมิ ทั้งหมด ยกเว้น บริเวณอำเภอสังขละบุรี บางส่วน (นำ Generator เข้าระบบ)) และจัดชุดปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ฯ นครปฐม ในการทำสวิทชิง ตามรายละเอียดในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1017 /2567

เรียน อก.ชฟ., อก.บฟ.(ก3), อก.บช.(ก3)

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	รุ่งริชัย	4 ก.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	4 ก.ค. 67