



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กบป.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน (กฟผ.) - Load Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - Air Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-07 บริเวณหน้าบริษัท สยามทรีค เรเดียม จำกัด เพื่อให้ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115 เควี บริเวณต้นเสา รหัส SD-AS-2 ต้นที่ 72 โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท สยามทรีค เรเดียม จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ ดอนตูม เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ 10 MW

กบข.(ก3) จึงขอให้ ศบฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KS 7022 พร้อมสวิตช์ไบเมตด้า่นออกไลน์ รหัส KS 7027 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 26/03/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กบป.(คฟ)- /2567

เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,

ผจก.กฟอ.กฟส., กฟอ.บล.,กฟส.ดตม.

- เพื่อโปรดทราบ

- กบป.(ก1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี

สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) ให้ต่อไป

- กฟอ.กำแพงแสน แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท เวสต์ 4 เพาเวอร์

จำกัด ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.

(สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลา

ดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 26/03/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กบป.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		26 มี.ค. 67
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	26 มี.ค. 67