



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- 1158 /2567
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ บางเลน 1 รหัส BEA04YB-01 และ BEA05YB-01 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ตรวจสอบแก๊ส SF6 ที่รั่วซึมบริเวณเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ บางเลน 1 รหัส BEA04YB-01 โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะดำเนินการ Open Loop ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย และ Switching ภายในสถานีฯ บางเลน 1

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กพก.1) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/08/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คพ) 1158 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), กฟอ.บล., กฟส.ดตม., กฟส.สพน., กฟย.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/08/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิทธิชัย	5 ส.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง	5 ส.ค. 67