



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมเกียรติ อ.สงวน
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กพส.
ตำแหน่ง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์รหัส KSA03VB-01 สถานีฯ กำแพงแสน เพื่อให้ กบษ.(ก๓) ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS/SCADA

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.กพส. แจ้ง VSPP บริษัท เครน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด วงจร KSA๐๓ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กพภ. (สามารถรับไฟจาก กพภ. เพื่อเดินโหลด ภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)