



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก๓ กปบ.(คฟ.)-	/๒๕๖๔	วันที่
ชื่อผู้รับ	นายสมศักดิ์ คະณา		ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)
ชื่อผู้ส่ง			ตำแหน่ง
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น	

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่ายวงจร BNP10 สถานีฯ บ้านแพ้ว เพื่อให้ กฟจ.สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกวัดราษฎร์ศรีทาทะกะยาราม

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร BNP10 บางส่วน สถานีฯ บ้านแพ้ว โหลดรวมประมาณ ๑.๕ MW ไปรับไฟจากวงจร DNA10 สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.๑) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส BNP10S-05 บริเวณโคกสูงเท่า ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐