



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไซคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง

ด้วยในวันที่ ๖, ๗, ๘, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ บ่อพลอย - สถานีฯ อุทอง เพื่อให้ กบข.(ก๓) เปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ เควี จากลูกถ้วยชนิด Porcelain เป็นลูกถ้วยชนิด Polymer จำนวน ๘๐ ต้น โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี รายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง ๒ โหลดรวม ๖.๕ MW

๒. ย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อุทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟผ.๑) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๔๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และให้แจ้ง SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ.(เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 มิ.ย. ๖๔

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผว.

ที่ กต กปป.(คฟ.) /๒๕๖๔

เรียน อก.ปป.(ก๑), ผจก.กฟอ.อทอง., กฟอ.บพล.

กฟส.สพน.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปป.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ

อ่างทอง ๒ (กฟผ.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดตาม
รายละเอียดในข้อ ๒ ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 มิ.ย. ๖๔

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐