



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๑)  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ บางปلام้า เพื่อให้ กบข.(ก๓) ปรับปรุงระบบป้องกันของหม้อแปลง Station Service (TS.๑) ภายในสถานีฯ

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บางปلام้า วงจร BAM04 ไปรับไฟจากวงจร LBL07 โหลดรวมประมาณ ๑.๕ MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส BAM04S-07 บริเวณคลองสาหร่าย (จุดแบ่งเขต), วงจร BAM05 ไปรับไฟจากวงจร LBL01 สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.๑) ขนานผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส BAM05S-03 บริเวณร้านหมูแดง โหลดรวมประมาณ ๐.๕ MW และวงจร BAM06 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร LBL01 ขนานผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส BAM05S-04 บริเวณป้อมตำรวจบ้านองค์รักษ์ โหลดรวมประมาณ ๑.๕ MW ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 1 ก.ค.64

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๑)

คคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐