



เอกสารขอตัดไฟ

ID

867

เลขที่ รับ-ส่ง วิทยู

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่ ตำแหน่ง อก.ปบ.ก.๑
ชื่อผู้ส่ง นายนิพนธ์ เข้มกลัด ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ผักไห่
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ _____
เวลา _____
ชื่อผู้รับเอกสาร _____
ชื่อผู้ส่งเอกสาร _____

ที่ _____
ด้วย กฟพ. ผจก.ผักไห่ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า อำเภอ ๒ ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	ว.ด.ป	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	สถานที่ ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุม งาน	ผู้ประสานงาน การดับไฟ
๑	๑๑๕ KV	๗ ก.ค.๖๔	๐๘.๐๐	๑๖.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ SAC ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ KV	ม๑ ต.นาคู ต่อ ไลน์โรงสีนาคู	นายวรรณลพ	นายธงชัย สถาพร พงษ๕

๑. พื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

๒. ผลกระทบกับระบบสื่อสาร

๒.๑ ☐ มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ได้ไลน์☒ ไม่มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ได้ไลน์☐ มีโอกาสชำรุด☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.๒ สำนักงาน กฟพ.หน้างาน

☒ ไม่ได้รับผลกระทบ ไฟดับ☐ ได้รับผลกระทบ ไฟดับ

จึงขออนุมัติดับไฟในบริเวณและเวลาดังกล่าวด้วย

ลงชื่อ นายนิพนธ์ เข้มกลัด

ผจก.กฟส.ผักไห่

สำหรับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.๑

เรียน อก.ปบ.ก.๑

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.๑ พิจารณาแล้วเห็นควร

☒	อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอชื่อ	๑	ฟีดเดอร์	๑๑๕ KV	จาก	ATB๓YB-๐๑,๐๒	ถึง	BAM๒YB-๐๑
	ในวันที่	๗ ก.ค.๖๔	ตั้งแต่วันที่	๐๘.๐๐ น.	ถึง	๑๖.๐๐ น.	ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่	๐๕๓/ ก.ค.๖๔
☐	อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอชื่อ		ฟีดเดอร์		จาก		ถึง	
	ในวันที่		ตั้งแต่วันที่		ถึง		ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่	
☐	อนุมัติให้ดับไฟทำงานตามคำขอชื่อ		ฟีดเดอร์		จาก		ถึง	
	ในวันที่		ตั้งแต่วันที่		ถึง		ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่ง

ที่ ก.๑ กปบ.(คฟ.)

(ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบอาจมีแรงดันไฟฟ้าตก)

เรียน ผจก.ผักไห่, วิเศษชัยชาญ, สฟ.อ่างทอง๒, ผจพ.๑,๒, กปบ.ก๓

อนุมัติ - ลงนามแล้ว

ลงชื่อ

(นายณัฐกานต์ กาญจนกำเนติ)

รก.ปบ. ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.๑

จพ.๗-ร.๒๙

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายเฉลิมศักดิ์ บุญนิรันดร์)

ทผ.คฟ.กปบ.ก.๑

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 053/ ก.ค.64

แผ่นที่.....1.....ของ.....2.....แผ่น

[illegible]

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

ใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 053/ ก.ค.64

แผ่นที่.....2.....ของ.....2.....แผ่น

[illegible]

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟพระนครศรีอยุธยา พิจารณา

เตรียมการสวชี้แจง โดย นายสรายรุธ แก้วสนธิ ลงชื่อ  วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔

ตรวจสอบสวทช. โดย นายอภิชาติ อ่างรัมย์ ลงชื่อ  วันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๔


หัวหน้าแผนก _____ โดย นายเฉลิมศักดิ์ เอมรินทร์ ลงชื่อ  วันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๔

อนันต์สวี่ซิ่ง โดย นายณัฏฐกรนต์ กายจนกานันต์ ลงชื่อ วันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๔

สั่งทำเสร็จซึ่ง โดย _____ ลงชื่อ _____ วันที่ _____


จพ.๘-ร.๒๙

628MW
โบโล ส่วนเข้า
DCB




EGAT
AT2-700112A
AT2-700322A

CT 3000A
2x800 BQMM
0.2
CT 3000A




ส่วนเข้า
DAA

สายวัด
LWU



โวลต์มิเตอร์
ความถี่ 33-10000

ATE2YS-07



กำหนดงาน



บฟน.3 บฟน.1

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
1. ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง
2. ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง
3. ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง
4. ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง
5. ห้ามปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง

บางปลาร้า 1
BAM

