



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟย.บางหลวง
ตำแหน่ง

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ สองพี่น้อง ๑ - VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรหลวง) - จุดปลดสายส่งบริเวณหน้าโครงการไทรหลวง เพื่อให้ กบข.(ก๓) บำรุงรักษา LBS ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าโครงการไทรหลวง รหัส BEA04YS-05 และแก้ไขสายกราวด์ตู้ Control

ดังนั้น จึงขอให้ กฟย.บางหลวง แจ้ง VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรหลวง) โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ รหัส 1SLU01YB-01 พร้อมปลดสวิตช์ใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส 1SLU01YS-01,02 และปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BEA04YS-11 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๘ ก.ค. ๖๔

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก๓)