



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 170 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 22 เควี, เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบัว (กฟผ.) และประสานงานแจ้ง
SPP 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด หยุดชาน Generator กับระบบ กฟผ.

เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม
มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062 สถานีฯ เดิมบางนางบัว (กฟผ.) ถึง
Air Break Switch 115 เควี รหัส DBA01YS-04 บริเวณแยกเดิมบางนางบัว และมีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์
115 เควี ด้าน High Side ของหม้อแปลง KT2A/KT3A รหัส DBN 7012 และ DBN 7022 สถานีฯ เดิมบางนางบัว
(กฟผ.) เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องขาดสายส่ง 115 เควี เข้าลานไกของสถานีฯ เดิมบางนางบัว (กฟผ.)

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062
พร้อมใบมีด 115 เควี รหัส DBN 7067, ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ด้าน High Side ของหม้อแปลง KT2A/KT3A
รหัส DBN 7012 และ DBN 7022 พร้อมใบมีด 115 เควี รหัส DBN 7013, DBN 7014, DBN 7023, DBN 7024
และปลดเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT2A/KT3A รหัส DBN 2222 พร้อมใบมีดออกไลน์
รหัส DBN 2227 สถานีฯ เดิมบางนางบัว (กฟผ.) และแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
หยุดชาน Generator กับระบบ กฟผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30/01/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 170 /2568

เรียน ออก.ปบ.(น3), ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ผจก.กฟส.ตบ., ผจก.กฟส.ดช.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(น3) ย้ายโหนดระบบ 115 เควี สถานีฯ หันคา และผู้ใช้ไฟ 115 เควี

จำนวน 2 ราย (โรงสีชนกรรวมผล 999 จำกัด และบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด)

ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายอื่นเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30/01/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริฐ	29 ม.ค. 68
วศก.	สุภัชชา วงศ์บุญมาก	29 ม.ค. 68