



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คณา
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร DMA07 สถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย บางส่วน บริเวณหลังวัดตำบลมะขามเตี้ย เพื่อให้ กฟส.ตำบลมะขามเตี้ย รื้อถอนเสา 12 เมตร จำนวน 70 ต้น

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ จอมบึง (กฟต.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร CBN03 สถานีฯ จอมบึง โหลดรวมประมาณ 2.0 MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DMA02S-09 บริเวณจุดแบ่งเขตวัดรางเข้ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 6/09/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคพ.กปบ.(ก๓)
โทร (33) 10529-30

ทผ./ชผ.		6 ก.ย. 66
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	5 ก.ย. 66