



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(น3)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1454 /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการถ่ายเทโหลด วงจร DBA07 และ DBA08 สถานีฯเดิมบางนางบวช
เรียน ออก.ปบ.(น3)

ด้วยในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงาน
ดับไฟระบบจำหน่ายวงจร DBA02 สถานีฯ เดิมบางนางบวช (จ่ายไฟให้วงจร DBA07, DBA08 สถานีฯเดิมบางนางบวช)
เพื่อให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช ติดตั้ง Load Break Switch 22 เควี ทดแทน Disconnecting Switch 22 เควี
รหัส DBA02S-17 บริเวณ หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(น3) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี วงจร DBA07 และ
DBA08 ของสถานีฯ เดิมบางนางบวช โหลดรวมประมาณ 2 MW ไปรับไฟจากวงจร KBG04 สถานีฯ ค่ายบางระจัน
(กฟน.3) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส KBG04S-13 บริเวณวัดกาบบัว ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/10/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1454 /2567
เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ.
เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/10/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑูริย์	๒๓.๑.๖๗
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	๒ ต.ค. 67