



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ)- /2566

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.ศปฟ.

ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ กาญจนบุรี 2 เพื่อให้ กบข.(ก3) แก้ไขจุดร้อนที่หน้าสัมผัสสวิตช์ไปมีด 115 เควี รหัส KB2 70437 และ KCB01YS-06 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า
1	วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.	กาญจนบุรี 2	KB2 70422 KB2 70432 KB2 70437	ไลน์ EGAT TO PEA No.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)