



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง ออก.ปฟ.

ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.) เพื่อให้ กสฟ.(ก3) แก้ไขจุดร้อนที่ทางปลาปลายสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส KB2 70437 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า
1	วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.	กาญจนบุรี 2	KB2 70422 KB2 70432 KB2 70423 KB2 70433 KB2 70437	ไลน์ EGAT TO PEA No.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 8/03/67  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		8 มี.ค. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวดี	7 มี.ค. 67