



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2567
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ นครปฐม 1 - Load Break Switch 115 เควี รหัส NPU04YS-09 บริเวณตรงข้ามปศุสัตว์ - Load Break Switch 115 เควี รหัส NCA04YS-06 บริเวณศูนย์ยามาฮา เพื่อให้ กฟส.นครปฐม ปิดเสาเข็มไลน์ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟต.1) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (บ้านโป่ง 2-นครปฐม 2-นครปฐม 1-นครปฐม 3-บ้านโป่ง 3-บ้านโป่ง 2) โดยปลดเบรกเกอร์ช่วงเข้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

8/08/67

ผคพ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	เอกชัย	85.๑.67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	8 ส.ค. 67