



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ กท กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง อก.ปป.(กท)

ตามหนังสือเลขที่ ก.ท กปป.(คฟ.)-๙๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ กปป.(กท) ขอให้ ศสพ. ประสานงานแจ้ง กฟผ.ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด รหัส ๑BPC๐๒YB-๐๑ พร้อมปลดใบมีด รหัส๑BPC๐๒YS-๐๑ และ ๑BPC๐๒YS-๐๒ รองรับงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ SPP บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (SPP) (๑BPC๐๒YB-๐๑) - สถานีฯ หนองปลาหมอ - สถานีฯ ท่าม่วง ๒ - บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง) เพื่อให้ผู้รับจ้างของ กฟผ. ปรับปรุงระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามเอกสารแนบ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น. นั้น แต่เนื่องจากผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดับไฟ คือ บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด (สาขา ๒) ซึ่งเดิมมีแผนปรับปรุงเครื่องจักรและบำรุงรักษาภายในบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ PEA ขอดับไฟ ติดปัญหาทางด้านการส่งมอบเครื่องจักรและบุคลากร กปป.(กท) จึงขอแจ้ง เปลี่ยนแปลงแผนการดับไฟและขอปลดอุปกรณ์จากเดิมเป็นวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

ดังนั้นจึงขอให้ ศสพ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. ให้ทราบการเปลี่ยนแปลงแผนงานดับไฟและขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด รหัส 1BPC02YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1BPC02YS-01 และ 1BPC02YS-02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปป.(กท)

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔
เรียน อก.ปบ.(๓๑), ผจก.กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก.,กฟส.ทมง., กฟย.นปม.,
กฟย.ตสร.



- เพื่อโปรดทราบการเปลี่ยนแปลงแผนการดับไฟ
- กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี วงจร PTSo๙ สถานีฯ โพนาราม ๒ รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM๐๔ โหลดรวมประมาณ ๒ MW และวงจร PTSo๑ สถานีฯ โพนาราม ๒ รองรับการถ่ายเทโหลดจากวงจร NOM๐๕ โหลดรวมประมาณ ๖ MW โดยการขนานเป็นการชั่วคราวตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป
- กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก.,กฟส.ทมง., กฟย.นปม., กฟย.ตสร. จัดชุดปฏิบัติงานย้ายโหลดร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟระบบ ๒๒ เควี ที่รับไฟจากสถานีฯ หนองปลาหมอ โดยเฉพาะวงจร NOM๐๒ และวงจร NOM๐๓ ทราบแผนงานดับไฟและผลกระทบจากปัญหาแรงดันตก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการย้ายโหลดสถานีฯหนองปลาหมอ ไปรับไฟจากวงจร สถานีฯ ข้างเคียงเป็นการชั่วคราวดังกล่าว และขอให้ กฟอ.บ้านโป่ง แจ้ง VSPP บริษัท ๕ อมตะ จำกัด วงจร NOM๐๒ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป



(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		14 ต.ค. 64
ทผ./ชผ.		14 ต.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- 940 /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (SPP) (1BPC02YB-01) - สถานีฯ หนองปลาหมอ - สถานีฯ ท่าม่วง ๒ - บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง) เพื่อให้ผู้รับจ้างของ กฟผ. ก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ โพธาราม ๒ - สถานีฯ หนองปลาหมอ

ดังนั้นจึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด รหัส 1BPC02YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1BPC02YS-01และ1BPC02YS-02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๘ ก.ย. ๖๔
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก๓ กปบ.(คฟ.)- 886 /๒๕๖๔	วันที่	
ชื่อผู้รับ	ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมจ., กพย.นปม., กพย.ตสร.	ตำแหน่ง	
ชื่อผู้ส่ง		ตำแหน่ง	
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น	

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างของ กฟภ. ก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ โพนาราม ๒ - สถานีฯ หนองปลาหมอ

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ ทั้งหมดไปรับไฟจากสถานีฯ ช่างเคียง โดยการขนานเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงขอให้ กฟพ. ที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติงานย้ายโหลดร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ในการย้ายโหลด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟระบบ ๒๒ เควี ที่รับไฟจากสถานีฯ หนองปลาหมอ โดยเฉพาะวงจร NOM02 และวงจร NOM03 ทราบแผนงานดังกล่าว เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงดันตก ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 ส.ค. 64

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔

เรียน อก.ปบ.(๓๑)

เพื่อโปรดทราบ และเตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี วงจร PTS09 สถานีฯ โพนาราม ๒ รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM04 โหลดรวมประมาณ ๒ MW และ วงจร PTS01 สถานีฯ โพนาราม ๒ รองรับการถ่ายเทโหลดจากวงจร NOM05 โหลดรวมประมาณ ๖ MW โดยการขนานเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 30 ส.ค. 64

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก.๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐