



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปพ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ) 235 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง กพผ.
เรียน อก.ปพ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กพผ.
ในพื้นที่ กทก.3 เพื่อให้ กสพ.(ก3) ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 เควี ตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กพผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอตัดไฟฟ้า
1	วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.	สพ.นครชัยศรี 1	NCS 2222 NCS 2227	หม้อแปลง KT3A
2	วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.	สพ.นครชัยศรี 1	NCS 2232 NCS 2237	หม้อแปลง KT4A
3	วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.	สพ.นครชัยศรี 1	NCS 2212 NCS 2217	หม้อแปลง KT1A//2A
4	วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.	สพ.สมุทรสาคร 3	SN3 2222 SN3 2227	หม้อแปลง KT2A
5	วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.	สพ.สมุทรสาคร 3	SN3 2212 SN3 2217	หม้อแปลง KT1A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 11/02/68

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผพ.

ที่ ก.3 กทบ.(คพ) 235 /2568

เรียน อก.ทบ.(ก3), อก.ชพ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 11/02/68

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคพ.กทบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	สทจช	11 ก.พ. 68
วศก.	วัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	11 ก.พ. 68