



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๑)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ สองพี่น้อง ๑ รหัส SPN02YB-01 และ SPN04YB-01 เพื่อบำรุงรักษารีเลย์ ๑๑๕ เควี (ดำเนินการที่ละวงจร)

ดังนั้น ขอให้ กปป.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย(กฟภ.๑) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย - บางเลน - ไทรฉลุย - ไทรหลวง - สองพี่น้อง ๑ - ไทรเขียว - ลาดบัวหลวง - ไทรน้อย) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27 . 64

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐