



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๑)  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ สองพี่น้อง ๑ เพื่อให้ กษช.(ก๓) บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ

ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(ก๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ สองพี่น้อง 1 วงจร SPN10 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร LBL04 โหลดรวม ประมาณ ๑.๒ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส SPN10S-04 บริเวณคลองรากผักชี ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13 ก.ย. 64

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ.คฟ./ชผ.คฟ.		13 ก.ย. 64
วศก.๔	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๑๑ ก.ย. ๖๔